



Tillfällig övernattnig

Bakgrund

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Enligt 2 kap. 2 § i Lag om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattnig.

Säkerheten i byggnaderna

Om fler än 9 personer kommer att övernattna i lokalen skall räddningstjänsten besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn skall tas till utrymnings säkerhet och lokalens utformning i helhet.

- Kontakt skall tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens brandlarm. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brandlarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar beroende på antal personer som skall övernattna i lokalen, lokalens utformning och om lokalen ligger på första eller andra planet osv.
- Det skall finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- Rökförbud skall gälla i hela byggnaderna.
- På varje övernattningsobjekt (ex. skola) skall det finnas en säkerhetsansvarig.

Denne skall vara närvarande i lokalerna även under natten och kan alltså inte själv övernattna i en annan byggnad. Den säkerhetsansvarige skall vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand samt var återsamlingsplatsen finns. Det skall finnas rutiner för hur utrymningen kommer att ske.

- Bäddarna i en tillfällig övernattningslokal skall indelas i kvarter med ett begränsat antal bäddar. Mellan kvarteren skall finnas utrymningsstråk med en bredd om minst två meter som leder till utrymningsväg. Utrymningsstråken får ej belamras med väskor och dylikt. Kvarteren skall ej göras större än att samtliga övernattnande på ett enkelt sätt kan nå utrymningsstråken även i mörker.

Den som är säkerhetsansvarig skall i god tid redovisa till den lokala räddningstjänsten sina egna kontaktuppgifter och hur många personer som skall vistas i respektive övernattningsobjekt.

Till sin hjälp skall den säkerhetsansvarige använda den kombinerade checklista och anmälningsblankett som kan laddas hem nedan. Blanketten skall fyllas i och lämnas till den lokala räddningstjänsten.

Observera att en blankett endast kan omfatta ett övernattningsobjekt. Man kan alltså inte sammanfatta all övernattnig i flera skolor på samma blankett.

Vid större arrangemang med omfattande övernattnig skall den arrangerande föreningen även utse en samordningsansvarig för all tillfällig övernattnig.

Denne skall i god tid kontakta den lokala räddningstjänsten för samråd. Den samordningsansvarige i föreningen skall förmedla anmälningsblanketterna till räddningstjänsten och sedan sköta kontakterna med de säkerhetsansvariga på respektive övernattningsobjekt.



Beslutat av: Mats Berglund
Reviderad: 2011-02-09

Tillfällig övernattnig

Checklista/anmälningssblankett – informationen meddelas räddningstjänsten

Lokal som utnyttjas (endast ett övernattningsobjekt): _____

Nyttjandetid: _____

Antalet övernattande i lokalen: _____

Säkerhetsansvarig

Namn: _____ Tel.nr. (dygnet runt): _____

Arrangerande förenings samordnare

Namn: _____ Tel.nr. (dygnet runt): _____

Arrangerande Förening: _____

Checklista för säkerhetsansvarig

Upptäckt av brand

- Finns automatiskt brandlarm i lokalen? Ja Nej
- Finns bostadsbrandvarnare? Ja Nej
- Kommer vakande vakt att användas? Ja Nej

Släckutrustning

- Finns brandredskap (inomhusbrandpost eller handbrandsläckare)? Ja Nej

Utrymning

- Är utrymningsvägarna fria? Ja Nej

Information

- Är de övernattande informerade om hur de ska handla vid en eventuell utrymningssituation (uppsamlingsplats, inräkning av antal personer, möta upp räddningstjänsten)? Ja Nej

Rökförbud råder i hela byggnaden!

Matlagning, kaffekokning eller liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i lokaler som är avsedda för detta, exempelvis matsal eller kök.

VID EVENTUELL BRAND – RING 112!

räddningstjänsten västra blekinge
kommunalförbund
rörvägen 3, 374 32 karlshamn
tel 0454-30 51 00, fax 0454-30 51 16
www.raddning.com