



Beslutat av: Mats Berglund
Reviderad: 2007

Tillfällig övernattnig

Bakgrund

Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem och liknande krävs det att lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för räddningstjänsten är tillfredsställande.

Enligt 2 kap. 2 § i Lag om skydd mot olyckor skall ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattnig.

Säkerheten i byggnaderna

Om fler än 9 personer kommer att övernattna i lokalen skall räddningstjänsten besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn skall tas till utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet.

- Kontakt skall tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på utformningen av lokalens brandlarm. Om inte lokalen är försedd med automatiskt brandlarm kan krav komma att ställas på bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar beroende på antal personer som skall övernattna i lokalen, lokalens utformning och om lokalen ligger på första eller andra planet osv.
- Det skall finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- På varje ställe skall det finnas en säkerhetsansvarig. Denna skall vara väl insatt i hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand samt var återsamlingsplatsen

finns. Det skall finnas rutiner för hur utrymningen kommer att ske.

Den som är säkerhetsansvarig skall redovisa hur många personer som skall vistas i lokalerna. Som hjälp för denna beräkning kan nedanstående riktlinjer användas.

I god tid innan övernattnigen kommer att ske skall besked lämnas skriftligt enligt gällande bilaga till räddningstjänsten om vem som är säkerhetsansvarig, hur många personer som skall vistas i lokalen osv.

- Rökförbud skall gälla i hela byggnaderna.


Nedan redovisas en metod som kan användas för att beräkna hur många personer som kan övernattna i en lokal*:

Om personerna kommer att sova på madrasser han vi anta att varje madrass tar upp 3m² av lokalens yta. Kommer sängar att användas tar dessa upp 4 m² av ytan.

Om 20 personer eller fler skall sova i lokalen skall lokalen sektioneras. Gångar mellan sektionerna skall vara 5 meter breda för att underlätta utrymning. Gångarna skall leda mot utrymningsvägarna.

Exempel:

Antag att 20 personer skall övernattna i en lokal. Dessa 20 personer skall delas upp i 2 sektioner. Gångarna mellan sektionerna är 5 meter breda och mynnar ut mot lokalens 2 utrymningsvägar.



* Hämtat på RIB:en – " Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattnig", Nilsson C, Räddningstjänsten Göteborg, 1992

Checklista – informationen meddelas räddningstjänsten

Lokal som utnyttjas: _____

Säkerhetsansvarig

Namn: _____

Telefonnummer (dygnet runt): _____

Nyttjandetid: _____

Antalet övernattande i lokalen: _____

Checklista för säkerhetsansvarig

- Hur uppmärksammas en eventuell brand?
 - Finns automatiskt brandlarm i lokalen?
 - Finns bostadsbrandvarnare?
 - Kommer vakande vakt att användas?

- Finns brandredskap (inomhusbrandpost eller handbrandsläckare)?

- Är utrymningsvägarna fria?

- Är de övernattande informerade om hur de ska handla vid en eventuell utrymningssituation?
 - uppsamlingsplats
 - inräkning av antal personer
 - möter upp räddningstjänsten

Rökförbud råder i hela byggnaden!

Matlagning, kaffekokning eller liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i lokaler som är avsedda för detta, exempelvis matsal eller kök.

VID EVENTUELL BRAND – RING 112 !